

別表

区分	室名	番号	納入物品品目	単位	数量	基本仕様書	参考製品			備考
管理ゾーン	事務室	1	ポータブル蓄電池	台	1	電源は100V、蓄電容量は2kWhとし、1000VA800W程度が出力可能なものとする。	【ニチコン】 ESS-P1S1	【帝商】 TG5090	【ネクセル】 AC200P	
	防災備蓄倉庫	2	ポータブル発電機	台	3	出力は三相200V、4.5kVA、ガソリン燃料タンク容量は13.5リットルとし、4.7h程度の連続運転が可能なものとする。	【本田技研工業】 ET4500	【ヤマハ発動機】 EF6000TE	【ハチハチハウス】 ITO-7000W	
		3	ポータブル発電機	台	1	出力は単相100V、0.9kVA、ガソリン燃料タンク容量は2.5リットルとし、4.0h程度の連続運転が可能なものとする。	【本田技研工業】 ET4500	【ヤマハ発動機(株)】 EF6000TE	【(株)ハチハチハウス】 ITO-7000W	
		4	ポータブル蓄電池	台	3	発電量が200W程度の充電用太陽光パネル付きとし、2kWhの容量を確保できるものとする。	【Jackery】 Jackery SolarGenerator2000 NEW 200W			
		5	ポータブル蓄電池用太陽光パネル	台	21	発電量が200Wの太陽光パネルとし、ポータブル蓄電池に取り付け可能なものとする。	【Jackery】 Jackery SolarSaga 200Wソーラーパネル			
		6	拡張バッテリー付きポータブル蓄電池	台	4	発電量が200W程度の充電用太陽光パネル付きとし、6kWhの容量を確保できるものとする。	【Jackery】 Jackery Battery Pack 2000Plus			
		7	携行缶	個	6	容量は39リットル程度とし、ガソリン用のものとする。	【ヤザワ】 YR20	【メルテック】 FZ-20	【富士見産業】 FC-GS20ANC	
		8	携帯ポンプ	基	2	電源は100Vとし、底吸込式の水中ポンプかつ20m程度のホースを含むものとする。	【フローバル】 PSP-100S	【鶴見製作所】 FP-15S-60HZ	【工進】 YK-525	
		9	三脚付照明器具	基	1	光源はLEDとし、屋外防雨型パルーン式かつ三脚付きのものとする。	【日動工業】 LBA-420L04-60K	【アイリスオーヤマ】 LWB-20000S-WN	【東亜安全施設】 TDLB-10012	
		10	電源タップ	個	40	差込口は12口以上とし、コードは2m程度のものとする。	【Addtam】 AD12JWAC	【サンワサプライ】 TAP-2312-2W	【TESSAN】 TS-1013-JP	
		11	災害用浄水器	基	2	ブール水を飲料水にろ過できる手動式とし、5リットル/分程度のろ過能力を有するものとする。	【かりはな製作所】 MIZU1000			